

Diese Konformitätserklärung entspricht der EN 45014 „Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern“. Die Grundlage der Kriterien sind insbesondere : ISO - IEC Leitfaden 22, 1982, „Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications.“
This Declaration of Conformity complies with the EN 45014 „General criteria for the supplier's declaration of conformity“. The basis for the criteria are international documents, particularly: ISO - IEC Guide 22, 1982, „Information on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications.“

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Wir, Helios Ventilatoren GmbH & Co

We (Name des Anbieters/ supplier's name)

Lupfenstraße 8 D-78056 Villingen Schwenningen

(Anschrift/ adress)

erklären, daß das (die) Produkt(e) der Baureihen...

declare that the product(s) series...

Axialventilator / Axial fan

HQ...Ex, HRF...Ex, HW...Ex, HS...Ex

Baugröße / size: 200 - 630

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

EN 60335-2-80 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

EN 50014 EN 50018 EN 50019

EN 55014-1 EN 55014-2

VDMA 24167 VDMA 24169-1

Hinweis: Die Einhaltung der EN 60335-2-80 bezieht sich nur dann auf den montierten Berührungsschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehört. Für einen vollständigen Berührungsschutz ist andernfalls der Anlagenbauer verantwortlich. Für die Einhaltung der Explosionsschutzbestimmungen während der Nutzung ist der Betreiber der Anlage verantwortlich.

Remark: The compliance with EN 60335-2-80 only then refers to the fitted contact safety device, provided that it is part of the extent of delivery. The system manufacturer is otherwise responsible for a complete contact safety device. The User is responsible for the compliance of the explosion protection regulations when the machine is in use.

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)
according to the provisions of the Directive(s)

**Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive
(73/23/EWG EU-)**

**EU-EMV-Richtlinie / Electromagnetic Compatibility Directive
(89/336/EWG) geändert durch die Richtlinien 91/263/EWG, 92/31/EWG
und 93/68/EWG**


**EU-Richtlinie / Directive 94/9/EG / Geräte und Schutzsysteme zur
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen**

EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr.: SEE 00 ATEX 2969

**Benannte Stelle: Kennnummer 0081
LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du General Leclerc
F-92260 Fontenay-aux-Roses
Notification Nr. LCIE 02 ATEX Q8002**

VS-Schwenningen, den 01.10.02

(Ort und Datum der Ausstellung/
Place and date of issue)


Dr. Ing. B. Schnepf

(Name und Unterschrift oder gleichwertige
Kennzeichnung des Befugten/
Name and signature or equivalent marking
of authorized person)

