

Deklaracja zgodności WE w znaczeniu dyrektyw europejskich

v dyrektywa 94/9/EG (Atex)

v dyrektywa 73/23/EWG (dyrektywa niskonapięciowa)

Produkt: nasadki wentylacyjne z filtrem (nasadka wentylacji obiegowej)

Nasadki wentylacyjne o oznaczeniu typu:

UFA.20.30

zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami europejskimi na wyłączną odpowiedzialność:

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeld 16-18
D-63584 Gründau

Zastosowano poniższą normę europejską:

DIN EN 12 100 Bezpieczeństwo urządzeń

Zastosowano poniższe krajowe normy, dyrektywy i przepisy:

BGV A1 Zasady prewencji
BGR 132 Zapobieganie niebezpieczeństwu zapłonu
TRbF 20, zał. L Podział strefowy

Użytkowanie nasadki do wentylacji obiegowej jest zgodne, w połączeniu z szafą ochronną do przechowywania cieczy palnych, z wymaganiami TRbF 20 (techniczne zasady dot. cieczy palnych), załącznik L, pkt 4.1, dotyczącymi odpowietrzania szaf bezpieczeństwa.

Obszary zagrożenia wybuchem, o których mowa w TRbF 20, zał. L, pkt 4.2 (poza szafami bezpieczeństwa), nie są uwzględniane jako takowe w przypadku użytkowania szafy ochronnej z nasadką wentylacji obiegowej typu UFA.20.30.

Dokumentacja techniczna dostępna jest u producenta. Instrukcja obsługi została załączona do szafy.

Oznaczenie CE II 3 G T4

Gründau, poniedziałek, 4 lipca 2005 r.

M. Schrems (prezes)